

Data ogłoszenia: **2019-06-06**
GKiZP 341.3.2019

Zamawiający: Nowa Wieś Lęborska 06.06.2019r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych

84-351 Nowa Wieś Lęborska

ul. Młynarska 10

tel./fax (59) 861 22 64

e-mail:gzuknwl@nwl.pl

<http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/>

Oznaczenie sprawy: GKiZP 341.3.2019

do Wykonawców

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „**Zakup i dostawa materiałów drogowych**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 1.

Proszę o określenie minimum logistycznego przy jednorazowej dostawie materiału w wyznaczone miejsca. Czy będą to pełne samochody 14 palet jednorazowo?

Odpowiedź do pytania nr 1.

Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział III pkt. 3 Zamawiający wyjaśnia, że zamawiane będą pełne samochody w ilości palet dopasowanych do maksymalnej ładowności samochodu. Wyjątkiem jest końcówka partii materiału. W tym przypadku transporty mogą być niepełne.

Pytanie nr 2.

Czy płyty mają mieć zastosowanie stałe czy tymczasowe. Zależnie od tego, zgodnie z zapisami Krajowych Ocen Technicznych wystawionych dla płyt drogowych przez IBDiM, proszę o podanie wymagań co do poniższych parametrów:

1. Płyty drogowe do zastosowań stałych:

- * Wytrzymałość na ściskanie
 - * Nasiąkliwość
 - * Odporność na działanie mrozu
 - * Odporność na ścieranie
2. Płyty drogowe do zastosowań tymczasowych:

- * Wytrzymałość na ściskanie
- * Nasiąkliwość
- * Odporność na działanie mrozu

Proszę również określić odchyłki jakie powinny spełniać elementy pod względem:

- wymiarowym (długości, szerokości oraz wysokości)
- grubości otuliny głównych prętów zbrojeniowych

Ponadto, proszę o określenie w SST stopnia zbrojenia zamawianych elementów, z uwagi na to, że na rynku obecne są płyty o niskim stopniu zbrojenia - a co za tym idzie zdecydowanie obniżonej nośności.

Odpowiedź do pytania nr 2

Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział III pkt. 7 Zamawiający wyjaśnia, że płyty mają mieć zastosowanie stałe oraz spełniać wymagania:

- Wytrzymałość na ściskanie - $\geq C25/30$
- Nasiąkliwość - $\leq 5\%$
- Odporność na działanie mrozu - $\geq F 100$
- Odporność na ścieranie - $\leq 18000/5000 \text{ mm}^3/ \text{mm}^2$
- Odchyłki od wymiarów – długość/szerokość/grubość - $\pm 5\text{mm}/\pm 5\text{mm}/\pm 5\text{mm}$
- grubość otuliny – $30\text{mm}\pm 5\text{mm}$
- Zbrojenie - dwie siatki z prętów żebrowanych o średnicy min.6mm

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust 2 uPzp na stronie Zamawiającego <http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/>

Załączniki



Pobierz: wyjasnienie treści SIWZ Pobierz

Data w czytania: 06-06-2019 Rozmiar: 587.3 kB Format: .pdf